

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 25/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ошкуковская средняя общеобразо-
вательная школа №31

И.о. директора Шимелис Светлане Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сыроева А.В.

Отдела надзорной деятельности и профи- № 25
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 03 » Марта 2020 г. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.
« 10 » Марта 2020 г. по 14 ч 00 мин. « 13 » Марта 2020 г.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сыроевым Алексеем
Васильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МАОУ Ошкуковская СОШ №31

Свердловская область, Тугулымский район, с.Ошкуково, ул.Ленина, 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.о.директора Шимелис Светланой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
✓ 1.	<p>Неисправно внутреннее противопожарное водоснабжение. Расход воды на пожаротушение внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности. Привести внутренне противопожарное водоснабжение в исправное состояние. При недостаточном давлении во внутреннем противопожарном водопроводе поставить насосы повысители (пожарные насосные установки)</p> <p>МАОУ Ошкуковская СОШ №31</p>	<p>ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 3.10 таб.5 , п.7.1 СНИП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий; табл. №1* п.6.1* СНИП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения п.4.1.1 табл.1, п.4.2.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности</p>	01.08.2020	
✓ 2.	<p>На дверях, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, отсутствуют уплотнения в притворах. На дверях,</p>	<p>ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»,</p>	01.08.2020	

	отделяющих лестничные клетки от общих коридоров выполнить уплотнения в притворах. МАОУ Ошкуковская СОШ №31	п.6.18* табл.2 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2020г.

(квартал, месяц).

Зам.начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
ГО Сыроев Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» марта 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
 (подпись)

И.о.директора Шимелис С. Н.
 (должность, фамилия, инициалы)

«13» марта 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99
 ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.